

Потребители тепловой энергии существующей схемы теплоснабжения городского округа «Город Кедровый» района Томской области

Таблица 1 - Потребители тепловой энергии котельной г. Кедровый

Потребитель тепла (адрес)	Высота здания, м	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час				Годовой расход тепла, Гкал/год				Примечание
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	
Собственное потребление										
Административное здание ООО СТК,	3	0,041	-	0,001	0,04	109,2	-	3,0	112,2	
ООО СТК	3		-	-		103,3	-	-	103,3	
ЦТП №1	3	0,002	-	-	0,00	3,9	-	-	3,9	
ЦТП №2	6	0,023	-	-	0,02	59,1	-	-	59,1	
Здания КОС:										
Здание компактной установки-200 №1	3	0,035	-	-	0,03	89,5	-	-	89,5	
Здание компрессорной	3	0,015	-	-	0,02	38,8	-	-	38,8	
Бытовые помещения	3	0,004	-	-	0,00	9,7	-	-	9,7	
Бытовка на ЦТП 1	3	0,006	-	-	0,01	17,2	-	-	17,2	
Проходная котельной	3	0,004	-	-	0,00	10,9	-	-	10,9	
Лаборатория	3	0,016	-	-	0,02	42,3	-	-	42,3	
Бытовка	3	0,004	-	-	0,00	9,4	-	-	9,4	
Газовый участок	3	0,002	-	-	0,00	3,9	-	-	3,9	
Солевой склад	3	0,001	-	-	0,00	1,1	-	-	1,1	
СТО	3	0,156	-	-	0,16	341,0	-	-	341,0	
Резервуар 1	6	0,0024	-	-	0,0024	4,3	-	-	4,3	
Резервуар 2	6	0,0024	-	-	0,0024	4,3	-	-	4,3	
Резервуар 3	6	0,0024	-	-	0,0024	4,3	-	-	4,3	
Итого:		0,315	-	0,001	0,32	743,1	-	3,0	746,1	
Бюджетные потребители										
Больничный комплекс, в том числе	11,9	0,241	-	0,026	0,27	520,0	-	60,9	580,9	
ЦГСЭН г.Кедровый		0,000	-	0,000	0,00		-	1,6	1,6	
Гараж администрации	3,5	0,006	-	0,000	0,01	12,3	-	-	12,3	
Гараж администрации	6	0,015	-	0,000	0,02	40,4	-	-	40,4	
Средняя школа № 1:	9	0,626	-	0,032	0,66	1516,3	-	79,5	1595,8	
учителя		0,000	-	0,005	0,00		-	11,5	11,5	
Интернат		0,000	-	0,001	0,00		-	3,1	3,1	
ГОРОО		0,000	-	0,001	0,00		-	2,1	2,1	

Потребитель тепла (адрес)	Высота здания, м	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час				Годовой расход тепла, Гкал/год				Примечание
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	
Музыкальная школа	3	0,041	-	0,001	0,04		-	1,4	1,4	
Детский сад "Родничок"	6	0,128	-	0,011	0,14	340,3	-	15,3	355,6	
ДЮЦ "Радуга":	8,15	0,140	-	0,003	0,14	361,3	-		361,3	
Пенсионный		0,033	-	0,001	0,03	86,3	-	0,1	86,4	
Соцзащита		0,011	-	0,000	0,01	27,1	-	1,0	28,1	
Приставы		0,015	-	0,000	0,02	39,8	-	0,0	39,8	
ЗАГС		0,010	-	0,000	0,01	25,4	-	0,1	25,5	
Статистика		0,004	-	0,000	0,00	9,5	-	0,3	9,7	
Филиал ФГБУ ФКП Росреестр		0,003	-	0,000	0,00	8,8	-	0,3	9,1	
Следственный комитет		0,002	-	0,000	0,00	4,7	-	0,6	5,3	
Тренажерный зал		0,018	-	0,000	0,02	46,9	-	0,0	46,9	
Льжная база		0,005	-	0,000	0,01	13,0	-	0,0	13,0	
Библиотека		0,018	-	0,000	0,02	47,3	-	0,8	48,1	
БТИ		0,001	-	0,000	0,00	2,9	-	0,0	2,9	
ОГКУ СРЦ		0,001	-	0,000	0,00	3,4	-	0,0	3,4	
Администрация МО "Г Кедровый"		0,006	-	0,000	0,01	14,9	-	0,0	14,9	
Почта		0,012	-	0,000	0,01	31,3	-	0,0	31,3	
Клуб	3	0,139	-	0,001	0,14	328,3	-	3,6	331,9	
Администрация МО "г. Кедровый"	6	0,076	-	0,002	0,08	223,0	-	2,4	225,3	
Бюджетные организации в домах		0,040	-	0,001	0,04	105,8	-	3,1	108,9	
Жилой дом № 1, 2 мкр ИФНС России №6 поТО (Налоговая)		0,005	-	0,000	0,01	13,7	-	0,3	14,0	
Жилой дом № 1, 2 мкр Управление Росреестра по ТО		0,004	-	0,000	0,00	12,3	-	0,3	12,5	
Жилой дом № 1, 2 мкр Филиал ФГБУ ФКП Росреестр		0,002	-	0,000	0,00	4,6	-	0,3	4,8	
Жилой дом № 9, 2 мкр Администрация		0,000	-	0,000	0,00	0,0	-	0,3	0,3	
Жилой дом № 4, 2 мкр Казначейство		0,006	-	0,000	0,01	17,1	-	0,3	17,4	
Здание Пож.депо (№29):	12		-	0,000	0,00		-	0,3		
УФМС России по Т.О. в г.Кедровый		0,005	-	0,002	0,01	13,2	-	4,1	17,4	
ФГКУ "8 Отряд федеральной противопожарной части"		0,095	-	0,000	0,09	262,8	-	6,0	268,8	
МО МВД России "Чаинский УМВД"		0,069	-	0,000	0,07	190,6	-	0,6	191,2	
Прокуратура Т.О.		0,012	-	0,000	0,01	33,9	-	0,9	34,8	
Судебного департамента при ВС РФ в Т.О		0,031	-	0,000	0,03	85,3	-	0,3	85,6	
Итого:		1,664	0,000	0,079	1,74	4139,9	-	178,2	4318,0	
Население										

Потребитель тепла (адрес)	Высота здания, м	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час				Годовой расход тепла, Гкал/год				Примечание
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	
Жилой дом № 5, 1 мкр	15	0,232	-	0,000	0,23	776,4	-	0,0	776,4	
жилые квартиры		0,208	-			695,4	-			
счетчик			-				-	45,9	45,9	
Жилой дом № 6, 1 мкр	15	0,233	-	0,015	0,25	625,6	-	4,8	630,4	
счетчик			-				-	41,4	41,4	
Жилой дом № 9, 1 мкр	6	0,082	-	0,028	0,11	228,0	-	8,8	236,8	
счетчик			-				-	37,3	37,3	
Жилой дом № 10, 1 мкр	6	0,063	-	0,056	0,12	176,1	-	17,6	193,7	
счетчик			-				-	16,2	16,2	
Жилой дом № 11, 1 мкр	6	0,063	-	0,049	0,11	176,1	-	15,4	191,5	
счетчик			-				-	20,1	20,1	
Жилой дом № 12, 1 мкр	6	0,061	-	0,021	0,08	168,0	-	6,6	174,6	
счетчик			-				-	10,7	10,7	
Жилой дом № 13, 1 мкр	6	0,060	-	0,035	0,10	167,4	-	11,0	178,4	
счетчик			-				-	11,7	11,7	
Жилой дом № 14, 1 мкр	6	0,054	-	0,035	0,09	151,1	-	11,0	162,1	
счетчик			-				-	11,9	11,9	
Жилой дом № 15, 1 мкр	6	0,060	-	0,028	0,09	165,4	-	8,8	174,2	
счетчик			-				-	9,1	9,1	
Жилой дом № 16, 1 мкр	6	0,064	-	0,042	0,11	178,1	-	13,2	191,4	
счетчик			-				-	12,8	12,8	
Жилой дом № 17,1 мкр	6	0,065	-	0,028	0,09	179,3	-	8,8	188,2	
жилые квартиры		0,055	-			153,4	-			
счетчик			-				-	12,4	12,4	
Жилой дом № 18, 1 мкр	6	0,062	-	0,021	0,08	173,1	-	6,6	179,7	
счетчик			-				-	14,0	14,0	
Жилой дом № 19, 1 мкр	6	0,067	-	0,028	0,09	185,1	-	8,8	193,9	
счетчик			-				-	7,5	7,5	
Жилой дом № 20, 1 мкр	6	0,064	-	0,028	0,09	178,2	-	8,8	187,0	
счетчик			-				-	15,6	15,6	
Жилой дом № 29 (Пож.депо)	12	0,329	-	0,091	0,42	914,2	-	28,6	942,8	
жилые квартиры			-			328,3	-			
счетчик			-				-	41,0	41,0	

Потребитель тепла (адрес)	Высота здания, м	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час				Годовой расход тепла, Гкал/год				Примечание
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	
Жилой дом №39, 1 мкр	15	0,448	-	0,152	0,60	1244,4	-	47,6	1292,0	
жилые квартиры		0,443	-			1230,7	-			
счетчик			-				-	95,9	95,9	
Жилой дом №40, 1 мкр	15	0,595	-	0,023	0,62	942,4	-	7,1	949,6	
жилые квартиры		0,585	-			925,6	-			
счетчик			-				-	147,2	147,2	
Жилой дом № 49, 1 мкр	6	0,067	-	0,035	0,10	187,0	-	11,0	198,0	
счетчик			-				-	10,1	10,1	
Жилой дом № 53, 1 мкр	6	0,081	-	0,049	0,13	225,5	-	15,4	240,9	
счетчик			-				-	15,7	15,7	
Жилой дом № 55, 1 мкр	6	0,061	-	0,014	0,08	169,3	-	4,4	173,7	
счетчик			-				-	12,0	12,0	
Жилой дом № 56, 1 мкр	6	0,070	-	0,000	0,07	193,4	-	0,0	193,4	
счетчик			-				-	5,7	5,7	
Жилой дом № 57, 1 мкр	6	0,071	-	0,014	0,08	196,6	-	4,4	201,0	
счетчик			-				-	9,7	9,7	
Жилой дом № 1, 2 мкр	15	0,277	-	0,030	0,31	770,1	-	9,5	779,7	
жилые квартиры		0,266	-			739,6	-			
счетчик			-				-	59,4	59,4	
Жилой дом № 2, 2 мкр	15	0,278	-	0,015	0,29	771,6	-	4,8	776,4	
жилые квартиры		0,272	-			754,7	-			
счетчик			-				-	81,7	81,7	
Жилой дом № 3, 2 мкр	15	0,278	-	0,084	0,36	771,6	-	26,2	797,8	
жилые квартиры		0,264	-			732,9	-			
счетчик			-				-	97,5	97,5	
Жилой дом № 4, 2 мкр	15	0,278	-	0,015	0,29	771,1	-	4,8	775,9	
жилые квартиры		0,266	-			737,0	-			
счетчик			-				-	79,1	79,1	
Жилой дом № 5, 2 мкр	15	0,278	-	0,023	0,30	735,3	-	7,1	742,4	
жилые квартиры		0,266	-			703,5	-			
счетчик			-				-	88,4	88,4	
Жилой дом № 6, 2 мкр	15	0,277	-	0,114	0,39	770,1	-	35,7	805,8	
счетчик			-				-	87,8	87,8	

Потребитель тепла (адрес)	Высота здания, м	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час				Годовой расход тепла, Гкал/год				Примечание
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	
Жилой дом № 7, 2 мкр	12	0,192	-	0,015	0,21	533,2	-	4,8	538,0	
счетчик			-				-	31,2	31,2	
Жилой дом № 8, 2 мкр	12	0,190	-	0,038	0,23	526,8	-	11,9	538,7	
жилые квартиры		0,185	-			513,0	-			
счетчик			-				-	23,7	23,7	
Жилой дом № 9, 2 мкр	12	0,185	-	0,054	0,24	471,5	-	16,9	488,5	
жилые квартиры		0,063	-			159,7	-			
счетчик			-				-	5,1		
Жилой дом № 11, 2 мкр	18	0,384	-	0,129	0,51	1066,0	-	40,4	1106,4	
счетчик			-				-	94,5	94,5	
Жилой дом № 12, 2 мкр	18	0,364	-	0,068	0,43	1010,7	-	21,4	1032,1	
жилые квартиры		0,351	-			975,8	-			
счетчик			-				-	101,8	101,8	
Жилой дом № 13, 2 мкр	18	0,362	-	0,076	0,44	1004,1	-	23,8	1027,9	
жилые квартиры		0,348	-			967,5	-			
счетчик			-				-	67,9	67,9	
Итого:		6,038	-	1,456	7,49	15530,5	-	1878,2	17408,7	
Прочие потребители										
Сбербанк	3	0,039	-	0,001	0,04	104,0	-	0,9	104,9	
Сиб ПТУС, адм. здание	3	0,038	-	0,000	0,04	105,4	-	-	105,4	
Сиб ПТУС, адм. здание (2)	3	0,011	-	0,000	0,01	30,0	-	-	30,0	
Сиб ПТУС, Гараж	4,5	0,057	-	0,000	0,06	124,8	-	-	124,8	
ООО "СпецТранс Кедровый"							-			
гараж	3	0,131	-	0,000	0,13	285,8	-	-	285,8	
гараж	3	0,027	-	0,000	0,03	59,4	-	-	59,4	
кузница	3	0,003	-	0,000	0,00	7,2	-	-	7,2	
дома-бытовки (4шт)	3	0,017	-	0,000	0,02	46,5	-	-	46,5	
Столовая	3	0,002	-	0,000	0,00	5,3	-	-	5,3	
Общежитие	3	0,009	-	0,000	0,01	26,2	-	-	26,2	
ООО "Подрядная дирекция"										
Адм. Здание	3	0,004	-	0,000	0,004	10,9	-	-	10,9	
Гараж	3	0,013	-	0,000	0,013	31,6	-	-	31,6	
Здание 1	3	0,002	-	0,000	0,002	5,2	-	-	5,2	

Потребитель тепла (адрес)	Высота здания, м	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час				Годовой расход тепла, Гкал/год				Примечание
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	
Здание 2	3	0,004	-	0,000	0,004	11,1	-	-	11,1	
Общежитие 1	3	0,002	-	0,000	0,002	5,8	-	-	5,8	
Общежитие 2	3	0,007	-	0,000	0,007	20,0	-	-	20,0	
Общежитие 3	3	0,007	-	0,000	0,007	20,0	-	-	20,0	
ОАО "Ростелеком"	6	0,036	-	0,001	0,038	108,5	-	0,8	109,3	
Томская энергосбытовая компания	3	0,002	-	0,000	0,00	5,9	-	0,0	5,9	
Банно-Прачечный Комплекс :	6	0,075	-	0,018	0,09	224,7	-	0,0	224,7	
БПК	3,1	0,013	-	0,018	0,03	38,4	-	26,6	64,9	
Пекарня	5	0,016	-	-	0,02	38,4	-	8,1	46,6	
Нежилое помещение		0,000	-	-	0,00	3,1	-	0,0	3,1	
Нежилое помещение		0,000	-	-	0,00	61,4	-	-	61,4	
Свободные площади Администрации		0,000	-	-	0,00	83,4	-	-	83,4	
Магазин "Катерина"	2,7	0,047	-	0,000	0,05	131,6	-	-	131,6	
Гараж-склад	1	0,025	-	0,000	0,03	55,5	-	-	55,5	
Магазин "Апельсин"	3	0,010	-	0,000	0,01	23,9	-	7,3	31,2	
Магазин "Малина, Ozon"	3	0,016	-	0,000	0,02	43,8	-	0,0	43,8	
Гаражи:										
Пром. р-н, уч.№ 13/1	3	0,041	-	0,000	0,04	90,4	-	0,0	90,4	
Пром. р-н, кв.№ 03, уч.№ 43	3	0,003	-	0,000	0,00	7,4	-	0,0	7,4	
Пром. р-н, кв. № 03, уч. № 30	3	0,006	-	0,000	0,01	12,5	-	0,0	12,5	
Пром. р-н, кв.№03, уч.№49	3	0,010	-	0,000	0,01	22,9	-	0,0	22,9	
Пром. р-н, кв.№ 08, уч.№ 16	6	0,026	-	0,000	0,03	72,4	-	0,0	72,4	
Пром. р-н, кв.№05, уч.№18	3	0,006	-	0,000	0,01	14,0	-	0,0	14,0	
Прочие организации в домах			-	0,000	0,00		-	0,0		
ж.д. № 2, 2 мкр, нежилое помещение		0,006	-	0,000	0,01	16,9	-	0,0	16,9	
ж.д. № 3, 2 мкр, нежилое помещение		0,006	-	0,000	0,01	17,1	-	0,0	17,1	
ж.д. № 3, 2 мкр, нежилое помещение		0,003	-	0,000	0,00	8,1	-	0,0	8,1	
ж.д. № 3, 2 мкр, СПК Галактика		0,005	-	0,000	0,00	13,6	-	0,0	13,6	
ж.д. № 4, 2 мкр, ООО "Региональный Топливный комплекс"		0,006	-	0,000	0,01	17,0	-	0,0	17,0	
ж.д. №8, 2 мкр, нежилое помещение		0,005	-	0,000	0,00	13,8	-	0,0	13,8	
ж.д. №9, 2 мкр, Гостиница		0,000	-	0,000	0,00	0,0	-	0,0	0,0	
ж.д. №9, 2 мкр, нежилое помещение		0,000	-	0,000	0,00	0,0	-	0,0	0,0	
ж.д. №9, 1 мкр, Приход Сергея Радонежского		0,012	-	0,000	0,01	31,8	-	0,0	31,8	

Потребитель тепла (адрес)	Высота здания, м	Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час				Годовой расход тепла, Гкал/год				Примечание
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	
ж.д. № 12, 2 мкр, ООО "Восток - Инфо"		0,013	-	0,000	0,01	34,9	-	0,0	34,9	
ж.д. №12, 2мкр, пристройка	1	0,003	-	0,000	0,00	7,4	-	0,0	7,4	
ж.д. № 13, 2 мкр, ОАО "Авиакомпания"		0,006	-	0,000	0,01	18,0	-	0,0	18,0	
ж.д. № 13, 2 мкр, нежилое помещение		0,005	-	0,000	0,00	13,5	-	0,0	13,5	
ж.д. № 13, 2 мкр, нежилое помещение		0,002	-	0,000	0,00	5,1	-	0,0	5,1	
ж.д. № 40, 1 мкр, магазин "Ласточка"		0,006	-	0,000	0,01	9,3	-	0,0	9,3	
ж.д. № 40, 1 мкр, нежилое помещение		0,005	-	0,000	0,00	7,6	-	0,0	7,6	
ж.д. № 39, 1 мкр, ОГБУ "Лесцентр"		0,005	-	0,000	0,00	13,7	-	0,0	13,7	
ж.д. № 5, 1 мкр, ООО "Региональный Топливный комплекс"		0,006	-	0,000	0,01	21,5	-	0,0	21,5	
ж.д. № 5, 1 мкр, нежилое помещение		0,006	-	0,000	0,01	21,5	-	0,0	21,5	
ж.д. № 5, 1 мкр, нежилое помещение		0,006	-	0,000	0,01	21,0	-	0,0	21,0	
ж.д. № 5, 1 мкр, нежилое помещение		0,001	-	0,000	0,00	17,0	-	0,0	17,0	
ж.д. № 17, 1 мкр, нежилое помещение		0,009	-	0,000	0,01	25,9	-	0,0	25,9	
Магазин "Уралочка", уч.№43, 1-й мкр	3	0,007	-	0,000	0,01	18,4	-	0,0	18,4	
Магазин "Фортуна", уч.№ 03, 2-й мкр	3	0,002	-	0,000	0,00	4,1	-	0,0	4,1	
Магазин №1"Кедр", ж.д №4, кв.41, мкр.2	3	0,003	-	0,000	0,00	6,8	-	0,0	6,8	
Магазин №2"Кедр", ж.д №11/1, мкр.2		0,002	-	0,000	0,00	5,3	-	0,0	5,3	
Магазин "Ласточка", ж.д №4, кв.41, мкр.2	3	0,003	-	0,000	0,00	8,6	-	0,0	8,6	
Итого:		0,841	-	0,037	0,88	2314,7	-	43,7	2358,5	
ВСЕГО по котельной:		8,858	-	1,573	10,43	22728,2	-	2103,1	24831,3	